



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Амурской области
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)
Территориальный отдел в г. Тында, Тындинском и Сковородинском районах**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 245
об устранении выявленных нарушений**

«08» октября 2019г.

г. Тында

Заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Амурской области в г. Тында, Тындинском и
Сковородинском районах Мальцева Светлана Эрвиновна, пер. Зеленый, 1а,
телефон 43538

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Провела на основании распоряжения № 1102 от «03» сентября 2019г.

(основания для проведения проверки

плановую выездную проверку соблюдения

(вид мероприятия по контролю)

Государственным бюджетным учреждением Амурской области «Тындинский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее ГБУ
АО ТСРЦ), адрес фактического осуществления деятельности: Амурская
область, п. Чильчи, ул. Ленина, 5.

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Амурской
области за № 1022801228603; ИНН 28280044826

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшемся органе, либо фамилия, имя отчество (при наличии отчества) и адрес
места жительства проверяемого гражданина)

требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие
нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке

1	<p>Согласно экспертного заключения № 2338 от 26.09.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области (прилагается): исследованная проба воды горячей, отобранной из крана внутренней водопроводной сети на пищеблоке ГБУ АО «Тындинский СРЦН» по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Чильчи, ул. Ленина, д.5 – не соответствует требованиям п. 3.5 раздела 3 таблицы 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения» по показателю: мутность</p>	<p>п. 9.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 3.5 раздела 3 таблицы 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения»</p>
2	<p>Согласно экспертного заключения № 2339 от 26.09.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области (прилагается):</p> <p>-измеренные результаты уровней общей фактической освещенности на кухне, в горячем цехе. (р.м. повара, стол «сырые овощи») на пищеблоке ГБУ АО «Тындинский СРЦН» по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Чильчи, ул. Ленина, д.5 не соответствует требованиям п. 3.3.1., р. 3.3. Глава 3 таблица 2 п. 72 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;</p> <p>- измеренные результаты уровней общей фактической освещенности на кухне, в горячем цехе. (р.м. повара, «плита») на пищеблоке ГБУ АО «Тындинский СРЦН» по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Чильчи, ул. Ленина, д.5 не соответствует требованиям п. 3.3.1., р. 3.3. Глава 3</p>	<p>п. 11.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».</p>

	<p>таблица 2 п. 72 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;</p> <p>- измеренные результаты уровней общей фактической освещенности на кухне, в приемной старшей группы дошкольного образования ГБУ АО «Тындинский СРЦН» по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Чильчи, ул. Ленина, д.5- не соответствует требованиям п. 3.3.1., р. 3.3. Глава 3 таблица 2 п. 72 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;</p> <p>- измеренные результаты уровней общей фактической освещенности на кухне, в малой игровой группы дошкольного образования ГБУ АО «Тындинский СРЦН» по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Чильчи, ул. Ленина, д.5 не соответствует требованиям п. 3.3.1., р. 3.3. Глава 3 таблица 2 п. 72 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03,</p>	
3	<p>Отсутствуют резервные источники горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственные цеха и моечные отделения пищеблока ГБУ АО «Тындинский СРЦН» в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения,</p>	<p>п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»</p>

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

В срок до 15 декабря 2019 года.

Устранить перечисленные нарушения: СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Об устранении выявленных нарушений в срок до 16 декабря 2019 года направить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области документарную информацию о выполнении предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. (Предоставление документов осуществляется сопроводительным письмом, которое подлежит регистрации в установленном порядке с указанием даты и входящего номера. В сопроводительном письме должно быть описано, какие документы предоставляются, на скольких листах и во исполнение какого предписания (в качестве доказательств исполнения выданного предписания, могут быть приняты и материалы фото-видеозаписи). Документы должны быть удостоверены печатью и подписью его законного представителя, с указанием «копия верна»).

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо ГБУ АО «Тындинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

Предписание выдал
Заместитель начальника

(должность)



(подпись)

С.Э. Мальцева

(расшифровка подписи)

Предписание получил

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)